

Tájékoztatás

a rendkívüli hideg időjárás miatt szükséges vízhasználói intézkedésekről

Az elmúlt hetek szokatlanul hideg időjárása mellett nagy veszélyben vannak a vízellátó rendszer berendezései. Gyakori, hogy egy rosszul lezárt, sekély mélységű aknában szétfagy a vízóra, ami aztán – az időjárás enyhülésekor – nehezen észrevehető vízfolyáshoz vezet. Egy teljesen szétfagyott vízórán keresztül akár napi 70 köbméter víz is elfolyhat, így már néhány ilyen hiba is veszélyeztetheti a kisebb települések vízellátást.

A felderítetlen csőtörések nem csak kellemetlenséget okoznak, de súlyosan veszélyeztethetik a lakóingatlanok állapotát, megsüllyedést, repedéseket okozhatnak!

Honnan tudhatja, hogy probléma lehet a vízórával?

19. Lakott ingatlanoknál is előfordulhat, hogy éjszaka elfagy a vízmérő. Ha reggelre azt tapasztalja, hogy a víz nem, vagy csak nehezen indul meg a csapból, mindenképpen ellenőrizze a vízóra aknát!
20. Elfagyás van, ha a vízmérő felső számlapja széttört, vagy öntvényháza repedt.
21. Lehet, hogy a víz már spriccel, folyik, de az is lehetséges, hogy a csőben lévő jégdugó ezt egyelőre megakadályozza.

Mit tehet, hogy megelőzze a hasonló bajt?

19. Rendszeresen ellenőrizze a vízóra aknát! A fedele mindig legyen jól rátéve, hogy mellette a hideg ne szökhesen le az aknába.
20. Ha az akna nem elég mély, vagy a fedele nem zár jól, szigetelésként helyezzen rongyokat, vagy más szigetelőanyagot a vízórára és a csövekre!
21. Legrosszabb esetben hagyja kis mértékben folyni valamely benti csapot, így a mozgó víz nem fagy meg!

Máshol is történhet fagyás?

Igen. Ellenőrizni kell a kerti csapokat is. Hiába zárta el jól a fagycsapot, a szigetetlen vízcső levezetheti a hideget és szétfeszülhet a fagycsap. Enyhüléskor megindul a vízfolyás, amit sokszor csak nehezen lehet észrevenni. Szigetelje le a kerti csap csövét, valamint helyezzen rongyot a fagycsap feletti, elzáró szár védőcsövébe is!

Érdemes átgondolni, hogy az ingatlanon belül van-e fagyveszélyes helyen vezetett vízcső (padlástérben, melléképületben, fűtetlen helyiségben). Ezeket a vezetékeket is szigetelni és rendszeresen ellenőrizni kell!

Hogyan vehetem észre a belső csőtörést?

13. Rendszeresen ellenőrizze a vízmérőt! Ha minden csapot elzárt és a vízmérő mégis pörög, biztosan csőtörése van!

14. Az elfolyó víz suhogó hangja hallható is lehet, amit a csőhálózat jól vezet.

Lakatlan ingatlanoknál a fagyás ilyen hidegben szinte biztos! Ha lakatlan ingatlanja van, megelőzésként **inkább kérje a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetését**, amikor a BAJAVÍZ Kft. a vízmérőt leszereli. Később kérésre a vízmérő bármikor visszaszerelhető.

Segítsen az idősebb szomszédoknak, ellenőrizze az ő aknájukat is!

Ha hibát észlel, hívja helyi vízműkezelőnket, vagy a BAJAVÍZ Kft. 24 órás központi telefonszámát!

Vízműkezelő:

Nagybaracska

Fekete József

70/374-2714

BAJAVÍZ Kft. központi hibabejelentő:

79/426-991

